



Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e  
Médio Tietê – FABH-SMT  
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, nº 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190  
(15) 3237-7060

### 3º PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 013/2020

#### 1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR)

<b>Título do Projeto</b> Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana na Rua 21 de Abril e Adjacentes - Centro do Município de Capela Do Alto – SP		
<b>Valor Pleiteado</b> R\$ 437.916,46 R\$ 443.634,36 R\$ 445.450,32	<b>Valor Contrapartida</b> R\$ 8.937,07 R\$ 9.065,78 R\$ 9.090,82	<b>Valor Global</b> R\$ 446.853,53 R\$ 452.700,14 R\$ 454.541,14
<b>PDC</b> 7 – Sub PDC 7.2	<b>Demanda</b> Demanda espontânea	
<b>Razão Social ou nome:</b> Prefeitura Municipal de Capela do Alto		
<b>CNPJ</b> 46.634.077/0001-14	<b>Município</b> Capela do Alto	<b>UF</b> SP
<b>Endereço</b> Praça São Francisco, nº 26		
<b>Nº do Protocolo:</b> 013/2020		<b>Contrapartida:</b> 2%
<b>Representante do tomador:</b> Rafael Alves Wincler <b>E-mail:</b> meioambiente@capeladoalto.sp.gov.br <b>Telefone:</b> 15 3267-2079		

#### 2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA DO EMPREENDIMENTO

Com base no 2º Parecer Técnico Referente à Etapa de Pré-qualificação elaborado para este empreendimento pela Novaes Engenharia e na documentação apresentada à Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cuja data-limite de envio ao e-mail [técnico@agenciasmt.com.br](mailto:técnico@agenciasmt.com.br) foi 04 de maio de 2020, apresentamos o que segue.

## **2.1. Justificativa do projeto**

A Rua 21 de Abril é uma das principais vias do município de Capela do Alto, permitindo o acesso de uma das entradas da cidade até a área central, com extensão de 640 metros e acentuada declividade.

Esta rua recebe as águas pluviais de uma área de contribuição consideravelmente grande e encaminha-as para ruas abaixo e posteriormente ao Córrego da Olaria. Porém, esta rua não possui sistema de drenagem, ocorrendo alagamentos e inundações em residências e comércios locais, causando transtornos à população.

## **2.2. Enquadramento do projeto - PDC**

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 07, sub PDC 7.2.

## **2.3. Análise do escopo do empreendimento**

Este empreendimento visa a implantação de redes de drenagem de concreto armado para captação das águas pluviais, sendo 323,11 metros de rede com diâmetro de 600 mm, 138,45 metros com diâmetro de 800 mm e 79,97 metros com diâmetro de 1000 mm. Os principais trechos são: Rua Treze de Maio; Rua 21 de Abril; Rua Primeiro de Maio;

## **2.4. Outorga e licenciamento ambiental**

**2.4.1.** Apresentar locação do empreendimento na Carta do IGC, para verificação de interferências nos recursos hídricos. **ATENDIDO. Esta obra não necessita de outorga e licenciamento ambiental.**

### **3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART**

#### **3.3. Termo de Referência**

**3.3.4.** No memorial (página 1/8), foi informado que as águas pluviais serão coletadas e encaminhadas para dois pontos de lançamento. No projeto (folha 1/3), foi identificado somente 1 ponto de lançamento (trecho 7-E). **ATENDIDO.**

**3.3.6.** Prever a apresentação de Relatório Técnico Final que demonstre as atividades desenvolvidas, dados utilizados, resultados obtidos e benefícios decorrentes, para fins de divulgação no âmbito do SIGRH e eventual utilização como referência para empreendimentos semelhantes. **ATENDIDO.**

#### **3.4. Projeto**

**3.4.1.** As áreas de drenagem apresentadas na Folha 02/03 deverão possuir curvas de nível para verificação das contribuições. **ATENDIDO.**

### **4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

#### **4.1. Planilha orçamentária**

**4.1.2.** Apresentar a referência (banco de preços) e o código do orçamento com a descrição dos itens. Exemplo: Placa de obra (SINAPI – XXXX). Para itens comerciais, apresentar 03 cotações e adotar a mediana. **ATENDIDO.**

**4.1.4.** Apresentar memória de cálculo de todos os itens da planilha orçamentária, demonstrando de forma detalhada os cálculos para determinação do quantitativo final de cada item de forma que seja possível a confirmação dos valores. **ATENDIDO.**



**Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e  
Médio Tietê - FABH-SMT**  
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, n° 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190  
(15) 3237-7060

## 5. CONCLUSÃO

Após análise das complementações apresentadas até o dia 04/05/2020, verifica-se que o empreendimento atende aos requisitos do Anexo II das Deliberações CBH-SMT n° 405/2019 e 408/2020 e, portanto, está **APTO** a prosseguir para a etapa de inscrição e hierarquização.