



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

PARECER TÉCNICO

Conforme Deliberação CBH-SMT nº 488 de 06/12/2024

Parecer

☐ Parecer I ☒ Parecer II

1. DADOS CADASTRAIS

Proponente

Razão Social ou nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto – SAAE SALTO

CNPJ: 11.065.186/0001-83

Município: Salto/SP

Endereço: Rua 09 de Julho, 1.053 – Centro.

Empreendimento

Título: Fornecimento e Instalação de Sistema de VRP com controlador remoto compatível com o sistema do SAAE Salto, incluso abrigo em alvenaria (10 unidades - locais).

Valor pleiteado: ~~R\$ 1.574.369,09~~ R\$ 1.407.835,36

Valor contrapartida: ~~R\$ 174.929,90 (10,00%)~~ R\$ 74.096,58 (5%)

Valor global: ~~R\$ 1.749.298,99~~ R\$ 1.481.931,94

Sub-PDC: 5.1. – Controle de perdas em sistemas de abastecimento

Tipologia: 5.1.2. Execução da setorização de rede de abastecimento de água.

Representante do Tomador

Nome: Sara Corrêa Appendino

E-mail: sara.appendino@saaesalto.sp.gov.br

Telefone: (11) 99157-3270

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43

Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA RECEBIDA

	Atendido	Incompleto ou não apresentado	Não se aplica
Cronograma físico-financeiro conforme modelo padrão SINFEHIDRO	☐	☒	☐
Planilha orçamentária conforme modelo padrão SINFEHIDRO	☐	☒	☐
Documentações técnicas e financeiras para propostas, conforme natureza jurídica do Tomador	☐	☒	☐
Declaração de adimplência, conforme natureza jurídica do Tomador	☒	☐	☐
Relatório de Atividades para Entidades da Sociedade Civil sem fins lucrativos	☐	☐	☒

3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento justifica-se pela necessidade de solucionar problemas crônicos de distribuição de água na região noroeste do município de Salto, onde desníveis geométricos e pressões desequilibradas causam vazamentos frequentes e distribuição irregular. O sistema proposto consiste na instalação de válvulas redutoras de pressão (VRP) com controladores remotos, que modulam automaticamente a pressão conforme a demanda, reduzindo perdas e prolongando a vida útil da rede. A tecnologia selecionada permite o ajuste dinâmico com base em dados de telemetria, garantindo eficiência operacional e menor custo com tratamento e distribuição de água.

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

4. ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento foi enquadrado no SIGAM no PDC 5 – Gestão de Demanda, sub-PDC 5.1 – Controle de perdas em sistemas de abastecimento.

5. ANÁLISE DO ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o conteúdo do Termo de Referência é possível verificar as atividades abaixo descritas:

- Fornecimento de 10 Moduladores automático VRP (válvula redutora de pressão) com datalogger para instalação em ponto crítico e modem 3G/GSM/GPRS, conforme especificações técnicas;
- Instalação de 01 unidade de Barrilete com VRP (Válvula redutora de pressão) DN50;
- Instalação de 01 unidade de Barrilete com VRP (Válvula redutora de pressão) DN100;
- Instalação de 01 unidade de Barrilete com VRP (Válvula redutora de pressão) DN150;
- Instalação de 01 unidade de Barrilete com VRP (Válvula redutora de pressão) DN200;
- Construção de 10 unidades de caixas para abrigo das VPRs (3m x 2m x 1,5m);
- Startup dos sistemas de 10 unidades.

Em pesquisa ao SinFEHIDRO 2.0 não foi evidenciado empreendimento semelhante.

6. ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES

6.1. Condicionantes para propostas e produtos esperados (Anexo 1 do MPO / FEHIDRO)

Segundo a tipologia em que o empreendimento foi enquadrado são necessárias as seguintes condicionantes para a proposta. **APRESENTADO INCOMPLETO**

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se trata-se de pessoa jurídica de direito privado; **ATENDIDO**

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br

- Plano diretor de controle de perdas; **NÃO ATENDIDO** (O monitoramento em tempo real das pressões na rede de distribuição do que aborda o Plano Diretor de Perdas trata-se da instalação de 18 pontos no sistema de distribuição de água apenas para o monitoramento em tempo real das pressões).

6.2. Aderência ao Plano da Bacia do SMT 2016-2027 ou Plano Estadual de Recursos Hídricos. ATENDIDO

Os objetivos desse empreendimento se aderem ao Plano da Bacia do SMT 2016-2027, de maneira que compreende a ação Nº 11 no Relatório III – Plano de Ação do Plano da Bacia do SMT 2016-2027, referente a prioridade descrita como “Reduzir o índice de perdas físicas da rede de abastecimento de água e implantar um sistema de monitoramento para dar mais transparência sobre essas informações das concessionárias”.

6.3 Verificação se a ação prevista está descrita no PAPI (Deliberação nº. 491 de 06/12/2024, respeitando os valores previstos para 2025, bem como o segmento do executor. ATENDIDO

A ação está prevista no Plano de Ação e Programa de Investimentos (PAPI) 2024-2027, integrante do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 2016-2027, como SMT_07_2024, obras, serviços e projetos para o controle de perdas em sistemas de abastecimento, porém o planejamento de desembolso para o ano de 2025 é de apenas R\$270.000,00.



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

7. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO FEHIDRO – ANEXO 3 DO MPO

7.1.DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

7.1.1. Para empreendimentos “Estruturais” e “Não Estruturais”: Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO. **NÃO ATENDIDO** (segue abaixo as considerações para o preenchimento):

- Apresentação Institucional do Proponente; **NÃO ATENDIDO** (Descrição sucinta do histórico do tomador, assim como dos projetos e ou atividades desenvolvidas, de forma a justificar a estrutura e capacidade de desempenho do proponente tomador na área da proposta)
- Diagnóstico e Justificativa; **ATENDIDO**
- Objetivos; **APRESENTADO PARCIALMENTE** (Não foram descritos os objetivos específicos do empreendimento)
- Área de estudo; **APRESENTADO PARCIALMENTE** (Além de delimitar a área é necessário apresentar as coordenadas dos locais onde haverá intervenções.)
- População atendida; **ATENDIDO**
- Metodologia; **APRESENTADO PARCIALMENTE** (A metodologia atende aos requisitos fundamentais, porém é necessário um detalhamento das atividades de campo, como exemplo: como será realizada a escavação, a montagem das caixas, a instalação da VRP)
- Parcerias (quando aplicável); **NÃO SE APLICA**
- Equipe Técnica; **PRESENTADO PARCIALMENTE** (A equipe técnica a ser contratada deve estar de acordo com os profissionais apresentados na planilha de orçamento, os profissionais citados no termo de referência não são os mesmos

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br

apresentados na Planilha de orçamento). Quanto a equipe técnica do proponente tomador está atendida.

- Metas, Ações e Indicadores; **NÃO ATENDIDO** (O parágrafo apresentado não atende plenamente aos requisitos do Anexo 2 do MPO, pois falta especificidade quantitativa e temporal. Embora mencione a "melhora na distribuição de água" e "pressões dentro dos limites normativos", não define metas mensuráveis - ex.: redução de X% em vazamentos em Y meses; ou indicadores claros - ex.: volume de água economizado).
- Produtos, Resultados e Benefícios esperados; **NÃO APRESENTADO**
- Estratégias de sustentabilidade; **NÃO ATENDIDO** (O parágrafo apresentado não atende aos requisitos do Anexo 2 do MPO, pois se limita à gestão documental, não apresentado aspectos de operação e manutenção do sistema, impactos socioeconômicos e responsáveis pela gestão pós obra).
- Referências Bibliográficas. **NÃO ATENDIDO**
- O termo de referência deverá conter assinatura digital do responsável técnico, bem como do responsável legal. **NÃO ATENDIDO** (Ficou pendente a assinatura do responsável legal pelo empreendimento).

7.1.2. Para empreendimentos “Estruturais” (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento: **APRESENTADO INCOMPLETO** (Na sequência são apresentadas as considerações):

- Apresentar o plano diretor de combate as perdas, bem como o projeto de setorização e o uso das VRPs e análise das pressões no sistema; **NÃO ATENDIDO** (O projeto de setorização apresentado não contempla a instalação de VRPs nos locais desejados).



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- Apresentar memorial descritivo do sistema de abastecimento de água, incluindo a justificativa técnica para instalação das VRPs; **NÃO ATENDIDO** (É necessária a apresenta do memorial descritivo, bem como a justificativa embasada no Plano Diretor Existente).
- Apresentar a especificação das VRPs, incluindo modelo, capacidade, faixa de pressão de operação e demais características técnicas; **ATENDIDO**.
- Apresentar informações sobre os reservatórios (capacidade e altura); **ATENDIDO**.
- Apresentar o dimensionamento das VRPS, requisitos para instalação, operação e manutenção; **NÃO ATENDIDO**
- Apresentar Planta de localização dos reservatórios e das VRPs; **NÃO ATENDIDO** (Foi apresenta a planta de localização dos reservatórios, porém não foi apresentado os locais onde serão instalados os equipamentos).
- Apresentar Esquema Hidráulico do sistema, indicando a posição das VRPs; **NÃO ATENDIDO** (Foi apresentado apenas o esquema hidráulico, sem locação dos pontos onde serão instalados os equipamentos).
- Apresentar os cálculos hidráulicos que comprovem a necessidade das VRPs (condições antes e após a instalação); **NÃO ATENDIDO** (As VRPs possuem um dimensionamento, e esse dimensionamento deve ser apresentado através de cálculos hidráulicos).
- Apresentar modelagem matemática das pressões de entrada e saída das VRPs, demonstrando a eficácia no sistema; **NÃO ATENDIDO** (Apresentada justificativa que não possuem essas informações, e que a demanda foi resultado de estudo inloco).
- Apresentar memorial de quantitativos da caixa de proteção para as VRPs. **NÃO ATENDIDO**
- No Anexo II há duas VRP com a nomenclatura 9, readequar.

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- 7.1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento; **NÃO ATENDIDO** (Com a documentação apresentada, não foi possível verificar onde haverá necessidade).
- 7.1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento; ~~APRESENTADO INCOMPLETO~~. (Foram apresentas 3 outorgas de captação superficial válidas (Ribeirão do Ingá/Ribeirão das Florestas, Ribeirão do Buru e Ribeirão do Pirai/Córrego Guazinduba ou da Cachoeira), porém como não há um descritivo do sistema existente, não tem como verificar o número de captações existem no município). **ATENDIDO**.
- 7.1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente. **ATENDIDO**
- 7.1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11. **NÃO SE APLICA**
- 7.1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem. **ATENDIDO**
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo; **ATENDIDO**

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br

b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função. **ATENDIDO**

7.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO. **APRESENTADO INCOMPLETO** (A Planilha orçamentária deverá ser inserida de maneira completa no SinFEDHIDRO. Foi inserida no sistema uma versão resumida, não atendendo as exigências. De modo a avaliar o empreendimento, as considerações abaixo foram analisadas do conteúdo da Planilha Completa em PDF, porém ressalta-se que a planilha completa deve ser inserida no SinFEDHIDRO).
- A planilha orçamentária deverá ser elaborada de forma detalhada e discriminada, organizada por etapas ou fases do projeto (conforme Termo de Referência e Projeto), com a especificação dos profissionais envolvidos em cada atividade, bem como dos insumos necessários. Por exemplo: **ATENDIDO**

Item 2: Barrilete com VRP (Válvula redutora de pressão) DN50mm

Subitem 2.1: Profissional X (especificar horas trabalhadas, referência de preço e código).

Subitem 2.2: Profissional Y (especificar horas trabalhadas, referência de preço e código).

Subitem 2.3: Adaptador de Flange - "Ultra quick" Tipo A - PN 10 DN 50mm (Gama de tolerância DE - 40 - 71mm) (especificar referência de preço, código, unidade, quantidade, etc..).

Subitem 2.4: Tê Ferro Dúctil - Extremidades c/ Flanges - PN 10 - DN 50mm (especificar referência de preço, código, unidade, quantidade, etc..).



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- É necessário incluir as informações de horas trabalhadas, quantidade de profissionais por atividade, insumos e a referência de custo utilizada. Como apoio, recomenda-se utilizar o Anexo 10 e MPO (para orientação na estruturação da planilha); **ATENDIDO**
- Apresentar memorial de cálculo de todos os itens da planilha de orçamento; **NÃO ATENDIDO** (Deverá ser apresentado para todos os itens. Por exemplo: como chegou no quantitativo de escavação, alvenaria de blocos de concreto estrutural, armadura, horas homens, etc.);
- Não foi apresentada sondagem do solo onde essas caixas serão construídas, sendo necessário para verificar a necessidade de fundação profunda;
- Na página 6 do TR apresentado cita que “a empresa deverá fornecer e instalar as devidas conexões e acessórios de acordo com o quantitativo na planilha de orçamento”, porém esses quantitativos não são apresentados na Planilha de Orçamento; **ATENDIDO**
- Adequar os itens 1.4.5, 2.3.5, 3.3.5, 4.3.5, 5.3.5, 6.3.5, 7.3.5, 8.3.5, 9.3.5 e 10.3.5, todos foram apresentados na planilha de orçamento como tubo com flange e bolsa, porém no projeto apresentado o tubo é apenas com flanges;
- No mapa de cotação dos moduladores, o valor médio unitário não representa o valor adotado na planilha orçamentária;
- Apresentar a composição do BDI aplicado, e como ele foi aplicado nos valores da planilha de orçamento;
- A pesquisa de mercado apresentada não contempla as 3 cotações necessárias para os itens apresentados a seguir:
 - Filtro Y DN 100mm, 150mm e 200mm;
 - Adaptador Ultraquick 100mm, 150mm e 200mm;
 - Toco com flanges pn10 ferro fundido DN=50 mm L=500 mm * (43,00 kg) pintura betuminosa, acessórios não inclusos NBR7675 água.

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

- Adequar os valores adotados para as cotações comerciais, pois não corresponde ao valor médio das cotações apresentadas;
- Apresentar qual mês de referência. Por exemplo SINAPI – mês/ano e SABESP – mês/ano;
- Não foi identificado na planilha os custos para startup dos sistemas;
- O valor do empreendimento está de acordo com os limites do Anexo I da Deliberação CBH-SMT nº 488, de 06 de dezembro de 2024.
- O valor de contrapartida mínima está de acordo com o item 11.5.2. do MPO item b, ou seja, administração direta ou indireta de municípios acima de 50 mil (cinquenta mil) habitantes e até 200 mil (duzentos mil) habitantes: mínimo de 5% (cinco por cento).
- Após realizar as adequações, importar a planilha nova no sistema, posteriormente exportar para .pdf e proceder às assinaturas digitais do representante legal e responsável técnico, após assinadas inserir o arquivo .pdf com as assinaturas na sub-aba “histórico de versões”; **NÃO ATENDIDO** (Inserir no sistema a nova planilha completa).

7.3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO. **ATENDIDO PARCIALMENTE** (segue abaixo as considerações):

- O prazo do cronograma físico-financeiro deverá ser compatível com os demais documentos apresentados. **ATENDIDO**
- Após ajuste na planilha orçamentária o Cronograma Físico-Financeiro deverá ser revisado de forma a estar alinhado aos produtos ou entregas previstos no empreendimento, refletindo as etapas e atividades descritas na Planilha de Orçamento. Cada fase deve apresentar a correspondência entre o avanço físico (execução das atividades) e o desembolso financeiro associado. **ATENDIDO PARCIALMENTE**

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Eptácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

(As atividades estão de acordo com a planilha resumo, porém na planilha não foi apresentado os custos para startup do sistema.

- a, este item deve estar incluso na planilha de orçamento, bem como no cronograma físico-financeiro):
- Após inserir o cronograma no sistema, deve ser preenchida a contrapartida na sub-aba “atividades”. Posteriormente exportar para .pdf e proceder às assinaturas digitais do representante legal e responsável técnico, após assinadas inserir o arquivo .pdf com as assinaturas na sub-aba “histórico de versões”. **NÃO ATENDIDO.**

7.4. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA

7.4.1. Cópia da Lei de Criação

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.2. Cópia do Estatuto ou documento assinado pelo representante legal informando que a entidade não possui estatuto

☐ Apresentado ☒ Pendente

7.4.3. Cópia do ato de nomeação ou da ata de eleição do representante legal

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.4. Cartão do CNPJ

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.5. Cópia do RG do(a) do(a) representante legal

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.6. Cópia do CPF do(a) representante legal

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.7. Declaração conforme Anexo 4.1 do MPO – Adequar o título do empreendimento e o ano para 2025. **ATENDIDO**

☒ Apresentado ☐ Pendente

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

**Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT**
CNPJ: 05.652.983/0001-64



Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

7.4.8. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento)

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.9. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 7.4.6 acima;

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.10. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, com validade igual ao previsto no item 7.4.6 acima

☒ Apresentado ☐ Pendente

7.4.11. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia.

☒ Apresentado ☐ Pendente ☐ Não se aplica

8. COMPATIBILIDADE DOS DOCUMENTOS E RECOMENDAÇÕES

Não foram atendidas na totalidade as complementações solicitadas, conforme descrito nos itens anteriores do presente parecer.

9. CONCLUSÃO

Como não foram atendidas as complementações necessárias para aprovação do projeto, o presente pleito não está aprovado para continuidade do processo de seleção.

PARECERISTA: OSONOS DE CARVALHO
CREASP: 5070395241-SP
Sorocaba, 23 de maio de 2025

EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43
Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464

www.efengenharia.eng.br | projetos@efengenharia.eng.br